

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie *regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO* w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) Zamawiający – TR Warszawa, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych, określonych poniżej:

1. Zamawiający: TR Warszawa
2. Przedmiot zamówienia: budowa wewnętrznej instalacji systemu ogrzewania powierzchni magazynowych znajdujących się w Warszawie, przy ul. Kaczorowej 26a
3. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2019 r.
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (*cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert*): 70% cena, 30% doświadczenie
5. Inne istotne warunki zamówienia:
 - wielkość powierzchni magazynowych i warsztatowych (stolarnia, malarnia, ślusarnia) – dwa pomieszczenia magazynowe o powierzchni 125 m² i jedno pomieszczenie o powierzchni 250 m², wysokość wszystkich hal 7 m²;
 - w pomieszczeniach maksymalna temperatura grzania w chłodne dni ma wynosić 18 st.
 - ogrzewanie musi być bezpieczne przy robotach stolarskich, nie może być promienników gazowych;
6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na budowę systemu ogrzewania”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w

Sekretariacie Dyrekcji, pocztą, pocztą elektroniczną na adres
administracja@trwarszawa.pl

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 14.06.2019 r., godz. 12:00

KIEROWNIK DZIAŁU
Administracji

Piotr Sykson

.....
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

*wz.
Joanna
Kamalech*